

Anneby – Vivabolig afd 29

Røgdetektor

Rengøringsanvisning

Vedligeholdelsesanvisning

Besigtigelsesaktiviteter

- Tidspunkt for første besigtigelse: 1 år efter ibrugtagning
- Besigtigelsesinterval: 1 gang om året
- Mængde: Alle detektorer
- Hvem der skal udføre besigtigelsen: Bruger/driftspersonale

Vedligeholdelsesaktiviteter

Overflader bør rengøres med et rengøringsmiddel der er tilsat antistatisk afspændingsstof. Der bør ikke bruges opløsningsmidler som f.eks. acetone eller fortynder.